

Puissance souscrite : 30KvA Disjoncteur général tetra 4x50A EDL : 111589 Emplacement : A l'intérieur	Adresse : 22 rue de l'Hôpital - 79700 MAULEON

Plan de situation de la salle - Repère n°35 :



## PLAN DU BATIMENT / LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

- 1- Alarme incendie
- 2- Tableau électrique
- 3- Vanne Gaz
- 4- Compteur électrique + Linky
- 5- Compteur d'eau sous trappe
- 6- Compteur GRDF (extérieur)
- 7- Commande chauffage
- 8- Prise puissance
- 9- Trappe EU

